

# WILLKOMMEN ZUM WEBINAR

- Bitte schreiben Sie Ihre Fragen als Chat mit Angabe der E-Mail Adresse
- Unser Ziel ist es, keine Fragen offen zu lassen
  - Komplexere Fragen, werden wir im Nachgang beantworten
- Bitte schalten Sie Ihr Mikrofon stumm



Vorankündigung

## Webinar-Reihe:

**AUVESY Image Service for versiondog 8.0 (in english)**

Donnerstag, 24. September

16:00 - 16:45 Uhr

**Intelligent device integration with versiondog (in english)**

Donnerstag, 05. November

16:00 - 16:45 Uhr

### Referent

Markus Göppel

Projektmanager

Markus.Göppel@auvesy.de

AUVESY GmbH



### Moderation

Viktor Halblaub

Projektmanager

Viktor.Halblaub@auvesy.de

AUVESY GmbH





# DATENMANAGEMENT FÜR IHRE AUTOMATISIERTE PRODUKTION

Willkommen zum Webinar

versiondog Job-Trigger via  
OPC UA


**AUVESY.**

# UNSERE THEMEN

- Live-Demo zu versiondog Job-Trigger via OPC UA
- versiondog OPC UA Server (Ausblick)



# Die neue Funktion im Überblick



- Über einen Taster vor Ort
- Nach Parameterübernahme an einem Panel
- Nach einem Werkzeugwechsel
- Nach dem Beenden von der Bearbeitung eines Werkstücks
- Nach Taktende
- Bevor ein neues Los beginnt
- Nach dem Statuswechsel einer Schrittkette

# EINRICHTUNG AM BEISPIEL S7-1500

**Integration am Beispiel einer S7-1500**

Konfigurationsbeispiel  
SIMATIC S7-1500

versiondog Server  
AUVESY  
Job-Trigger (OPC-UA)

OPC UA

SIMATIC S7 1500  
OPC-UA

**Jobkonfiguration**

Uploadtyp: Lokales Verzeichnis  
Ausführen: Von einer URL getriggert

**Allgemein**

Jobname: Documentation  
Komponente: OPC UA/Documentation  
Warnen, wenn Backup älter ist als: Nie warnen  
Trigger URL: opc.tcp://10.0.0.223:4840/Objects/PLC\_2/DataBlocksGlobal/OPC-vdog/CMD\_116  
URL zur Quittierung: opc.tcp://10.0.0.223:4840/Objects/PLC\_2/DataBlocksGlobal/OPC-vdog/STA\_116  
Benutzername: Benutzername  
Passwort: Passwort


Name	Adresse	Benutzername	Schreibberechtigung
OPC-UA	opc.tcp://10.0.0.223:4840/Objects/PLC_2/DataBlocksGlobal/OPC-vdog/CMD_116	Benutzername	<input type="checkbox"/>
OPC-UA	opc.tcp://10.0.0.223:4840/Objects/PLC_2/DataBlocksGlobal/OPC-vdog/STA_116	Benutzername	<input type="checkbox"/>


OPC VARIABLEN ERSTELLEN  
UND JOB-TRIGGER  
KONFIGURIEREN



Sehen Sie selbst!

# AUSBLICK VERSIONDOG KOMponenten-STATUS ÜBER OPC

 **Ausgewählte Jobs einmalig ausführen**

 **Läuft...**


Kundensystem  
S7 oder HMI-System

 Sperrstatus: Nicht gesperrt

**Serverversion**  
**1**  
08.09.2020 14:47:38

**Serverversion <-> Backup**  
Gleich 

**Vorh. Backup <-> Backup**  
Gleich 



**Jobkonfiguration**

Uploadtyp:

Ausführen:

**Algemein**

Jobname:

Komponente:

Warnen, wenn Backup älter ist als:

Trigger URL:

URL zur Quittierung:

Benutzername:

Passwort:



Serverversion	Serverversion <-> Backup	Vorh. Backup <-> Backup
✓ 1	Kein Job konfiguriert	Kein Job konfiguriert
1	Kein Job konfiguriert	Kein Job konfiguriert
7	Unterschiedlich	Gleich
1	Kein Job konfiguriert	Kein Job konfiguriert
2	Kein Job konfiguriert	Kein Job konfiguriert
2	Kein Job konfiguriert	Kein Job konfiguriert
1	Kein Job konfiguriert	Kein Job konfiguriert
2	Kein Job konfiguriert	Kein Job konfiguriert



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Sie haben weitere  
Fragen?

**Feedback ?**



**Wir sind für Sie da!**

Ihr Ansprechpartner



Dirk Thielker  
Sales Manager  
[Dirk.thielker@auvesy.de](mailto:Dirk.thielker@auvesy.de)



Ihre Ansprechpartnerin

Iwona Glauser  
Sales Managerin  
[Iwona.glauser@auvesy.de](mailto:Iwona.glauser@auvesy.de)